

Nyborg Svømme & Badeland
 Storebæltsvej 13
 5800 Nyborg
 Bjarne Vibæk

ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 15-07-2011
 Version: 1
 Udtaget: 13-07-2011
 Modtaget: 13-07-2011
 Påbegyndt: 13-07-2011
 Udtaget af: Jab/JBG

Bassinvand

Sagsnummer: 25 m Stort bassin
Kunde: Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 15, 5800 Nyborg
Prøvested: **1: 25 m Sportsbassin, Nyborg Svømme & Badeland,
 **2: 25 m Stort bassin, Nyborg Svømme & Badeland,

RESULTATER FOR PRØVE 49616-49617

Parameter	Enhed	Metode	Omprøve	Omprøve
			49616/11	49617/11
			*1	*1
		<i>Kommentar nr:</i>	**1	**2
		<i>Prøvested nr:</i>	**1	**2
Prøveudtagning		DS 2250 + MS 3/88	+	+
Antal badende		-	(4)	(22)
LABORATORIETS MÅLINGER:		-	:	:
Termotolerante coliforme bakt.	Pr. 100 ml	Mod.ISO 9308/MS 97	<1	<1
Kimtal ved 37 °C	Pr. 100 ml	DS-2217:1999	<10	<10
Pseudomonas aeruginosa	Pr. 100 ml	DS 268:1990	*	*

KOMMENTARER

*1 Ingen kommentar



Mikkel West-Nørager