



Nyborg Svømme- & Badeland

Registrernr.: 865219

Storebæltsvej 13
5800 Nyborg

Kundenr.: 5505142

Ordrenr.: 824036

Modt. dato: 2008.02.06

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Nyborg Svømme- & Badeland
Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg
Prøvested.....: **Nyborg Badeland Badeland - /5449425001**
Prøvetype.....: Bassinvand
Prøveudtagning...: 2008.02.06 kl. 09:30
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XVE)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2008.02.07 kl. 08:42 - 2008.02.19

Prøvenr.: **86521901**

Prøve ID:

Detekt.

RSD

Prøvemærke:

Enheder

grænse

Metoder

(%)

Antal microorg.37 °C, BA

10 CFU/100 ml

1 DS2217

Sum af Trihalomethaner

9 µg/l

1 GC-ECD

4

Oplysninger fra prøvetageren:

Antal badende

16 personer

*

Chlor, frit

1.3 mg/l

0.03

DS283, mod

5

Chlor, bundet

0.29 mg/l

0.03

DS283, mod

5

Vandtemperatur

31.3 gr. C

pH

7.2 pH

DS287

Kopi af rapporten er sendt til:

- Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Ejvind J. Andersen

Kontaktperson

19. februar 2008



Ejvind J. Andersen

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.