



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyborg Idræts- & Fritidscenter
Torvet 1
5800 Nyborg
Att.: Lars Andersen

Udskrevet: 17-08-2023
Version: 1
Modtaget: 10-08-2023
Analyseperiode: 10-08-2023 -
17-08-2023
Ordrenr.: 800112

Sagsnavn: Nyborg Svømme & Badeland
Lokalitet: Nyborg Svømme & Badeland
Prøvested: Lille bassin
Udtaget: 10.08.2023 kl. 10:04
Prøvetype: Bassinvand
Prøvetager: LAB/HBH
Kunde: Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Torvet 1, 5800 Nyborg, Att. Lars Andersen

Prøvenr.:	175237/23					
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Min. / Max.	BEK nr. 918 af 27/06/2016	
Prøvetagning, bassin	+	-	NST vejl. 9158:2013, DS/EN ISO 19458:2006			
Antal badende	101-200 (5)	-				
pH ved prøvetagning	6.9	pH	DS/EN ISO 10523:2012	mellem 6,8 - 8,0	mellem 6,8 - 8,0	
Temperatur ved prøvetagning	29.4	°C				
Klor, bundet	0.2	mg/l	DS/EN ISO 7393-2:2017	<0,5	max. 0,5 mg/l	
Klor, frit	0.8	mg/l	DS/EN ISO 7393-2:2017	mellem 0,4 - 1,5	mellem 0,4 - 1,5 mg/l	
Vandets klarhed	#	Klar (1)				
Laboratoriets målinger:						
Kimtal ved 37 °C	300	cfu/100 ml	DS 2217:1999	<500	max 500	

Kommentar

Højest tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg