



Nyborg Svømme- & Badeland
Storebæltsvej 13
5800 Nyborg

Registrernr.: 389180
Kundenr.: 5505142
Ordrenr.: 824036

Modt. dato: 2008.10.01

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Nyborg Svømme- & Badeland
Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg
Prøvested.....: **Nyborg Badeland Badeland - /5449425001**
Prøvetype.....: Bassinvand
Prøveudtagning...: 2008.10.01
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XVE)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2008.10.02 kl. 08:09 - 2008.10.06

Prøvenr.:	10501045				
Prøve ID:		Detekt.		RSD	
Prøvemærke:	Enheder	grænse	Metoder	(%)	
Antal microorg.37 °C, BA	5 CFU/100 ml	1	DS2217		
Sum af Trihalomethaner	9 µg/l	1	GC-ECD	4	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens klarhed	klar		*VISUEL		
Antal badende	3 personer		*		
Chlor, frit	1.9 mg/l	0.03	DS283, mod	5	
Chlor, bundet	0.27 mg/l	0.03	DS283, mod	5	
Vandtemperatur	31.4 gr. C				
pH (målt i felten)	7.3 pH		DS 287		

Kopi af rapporten er sendt til:

- Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Elisabeth Lyngby

Kontaktperson

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

06. oktober 2008

Elisabeth Lyngby.

Elisabeth Lyngby

Kvalitetssikring