



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nyborg Idræts- & Fritidscenter  
Torvet 1  
5800 Nyborg  
Att.: Lars Andersen

**Udskrevet:** 17-01-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 14-01-2019  
**Påbegyndt:** 14-01-2019  
**Ordrenr.:** 484156

**Sagsnavn:** Nyborg Svømme & Badeland  
**Lokalitet:** Nyborg Svømme & Badeland  
**Prøvested:** Spa-bad  
**Udtaget:** 14.01.2019 kl. 10:56  
**Prøvetype:** Bassinvand  
**Prøvetager:** LAB/UBO  
**Kunde:** Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Torvet 1, 5800 Nyborg

Prøvenr.:	333/19				
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Min. / max.	BEK nr 918 af 27/06/2016
Prøvetagning, bassin	+	-	NST vejl. 9158:2013		
Antal badende	(6)	-	-		
pH ved prøvetagning	7.0	pH	DS/EN ISO 10523:2012	6,8 - 7,6	
Temperatur ved prøvetagning	38.0	°C	-		
Klor, bundet	0.1	mg/liter	DS/EN ISO 7393-2:2017	0,5	
Klor, frit	1.4	mg/liter	DS/EN ISO 7393-2:2017	1,0 - 2,0	
Vandets klarhed	#	Klart	-		
<b>Laboratoriets målinger:</b>					
Kimtal ved 37 °C	30	cfu/100 ml	DS-2217:1999	500	

### Kommentar

Højst tilladelse værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

Helle Hornemann